



MINISTERUL SĂNĂȚII
 INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
 NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
 Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ BUCUREȘTI

LABORATORUL NAȚIONAL DE REFERINȚĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII APEI

Cod: F- LNRSCA-12-01

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 405/02.09.2020

Denumire și adresă beneficiar: SC URBAN SA/ Str. Alcea Crinilor, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita

Număr înregistrare comandă (contract): 12502/13.08.2020

Data și ora primirii probei / data executării încercărilor: 13.08.2020 – 13:16 /13.08.2020 - 25.08.2020

Date de identificare probă (sursa probei)/cod probă: probă apă potabilă, rețea publică, Sediul D.G.A.S.P.C.
 Loc. Slobozia, Jud. Ialomita/ cod 405

Recoltat de: DSP IALOMITA

Tabelul 1. Rezultate încercări

Nr. ctr.	ÎNCERCARE EXECUTATĂ	U.M.	VALOARE DETERMINATĂ	VALOARE CMA conform LEGII nr. 458/2002 republicată	METODĂ DE ÎNCERCARE
1.	Trihalometani total (cloroform, bromdiclorometan, dibromoclorometan, bromoform – suma concentrațiilor compuşilor specificați)	µg/L	6,87	100	SR EN ISO 10301:2003 Metodă gaz cromatografică – headspace statică

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse încercării.
 Reproducerea parțială a Raportului de Încercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR
 Biolog sp. Liliana NEAGU

RESPONSABIL ANALIZĂ
 ing. ch. Andreea DONISE

ANALISTI
 Asistent med. pr. Ruxandra MOISESCU
 Asistent med. pr. Mariana NEGRUTI



MINISTERUL SĂNĂȚII
 INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
 NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
 Tel: +(40 21) 318 36 20, Director: +(40 21) 318 36 00, +(40 21) 318 36 02, Fax: +(40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ BUCUREȘTI

LABORATORUL NAȚIONAL DE REFERINȚĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII APEI

Cod: F-LNRSCA-12-01

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 406/02.09.2020

Denumire și adresă beneficiar: SC URBAN SA/ Str. Alcea Crinilor, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița

Număr înregistrare comandă (contract): 12502/13.08.2020

Data și ora primirii probei / data executării încercărilor: 13.08.2020 – 13:16 /13.08.2020 - 25.08.2020

Date de identificare probă (sursa probei)/cod probă: probă apă potabilă, rețea publică, Zona Garii (Covrigarie)
 Loc. Slobozia, Jud. Ialomița/ cod 406

Recoltat de: DSP IALOMITA

Tabelul 1. Rezultate încercări

Nr. ctr.	ÎNCERCARE EXECUTATĂ	U.M.	VALOARE DETERMINATĂ	VALOARE CMA conform LEGII nr. 458/2002 republicată	METODĂ DE ÎNCERCARE
1.	Trihalometani total (cloroform, bromdiclorometan, dibromoclorometan, bromoform – suma concentrațiilor compușilor specificați)	µg/L	12,91	100	SR EN ISO 10301:2003 Metodă gaz cromatografică headspace statică

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse încercării.

Reproducerea parțială a Raportului de Încercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR
 Biolog sp. Liliana NEAGU

RESPONSABIL ANALIZĂ
 ing. ch. Andreea DONISE

ANALISTI
 Asistent med. pr. Ruxandra MOISESCU
 Asistent med. pr. Mariana NEGRUTI



MINISTERUL SĂNĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leontea, Nr. 1 - 3, 060463 Bucuresti, ROMANIA
 Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3428

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ BUCUREȘTI

LABORATORUL NAȚIONAL DE REFERINȚĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII APEI

Cod: F- LNRSCA-12-01

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 407/02.09.2020

Denumire și adresă beneficiar: SC URBAN SA/ Str. Aleca Crinilor, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita

Număr înregistrare comandă (contract): 12502/13.08.2020

Data și ora primirii probei / data executării încercărilor: 13.08.2020 – 13:16 /13.08.2020 - 25.08.2020

Date de identificare probă (sursa probei)/cod probă: probă apă potabilă, rețea publică, Centrul de incasare -Bloc MB 6
 SC URBAN SA, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita/ cod 407

Recoltat de: DSP IALOMITA

Tabelul 1. Rezultate încercări

Nr. ctr.	ÎNCERCARE EXECUTATĂ	U.M.	VALOARE DETERMINATĂ	VALOARE CMA conform LEGII nr. 458/2002 republicată	METODĂ DE ÎNCERCARE
1.	Trihalometani total (cloroform, bromdiclorometan, dibromoclorometan, bromoform – suma concentrațiilor compușilor specificați)	µg/L	8,04	100	SR EN ISO 10301:2003 Metodă gaz cromatografică – headspace statică

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse încercării.

Reproducerea parțială a Raportului de Încercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR

Biolog sp. Liliana NEAGU

RESPONSABIL ANALIZĂ

Ing. ch. Andreea DONISE

ANALISTI

Asistent med. pr. Ruxandra MOISESCU

Asistent med. pr. Marianna NEGRUTI



MINISTERUL SĂNĂȚII
 INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
 NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leontea, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
 Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ BUCUREȘTI

LABORATORUL NAȚIONAL DE REFERINȚĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII APEI

Cod: F-LNRSCA-12-01

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 408/02.09.2020

Denumire și adresă beneficiar: SC URBAN SA/ Str. Alcea Crinilor, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița

Număr înregistrare comandă (contract): 12502/13.08.2020

Data și ora primirii probei / data executării încercărilor: 13.08.2020 – 13:16 /13.08.2020 - 25.08.2020

Date de identificare probă (sursa probei)/cod probă: probă apă potabilă, rețea publică, Cartier Bora – Sanalact,
 Loc. Slobozia, Jud. Ialomița/ cod 408

Recoltat de: DSP IALOMITA

Tabelul 1. Rezultate încercări

Nr. crt.	ÎNCERCARE EXECUTATĂ	U.M.	VALOARE DETERMINATĂ	VALOARE CMA conform LEGII nr. 458/2002 republicată	METODĂ DE ÎNCERCARE
1.	Trihalometani total (cloroform, bromdiclorometan, dibromoclorometan, bromoform – suma concentrațiilor compuşilor specificați)	µg/L	9,92	100	SR EN ISO 10301:2003 Metodă gaz cromatografică – headspace statică

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse încercării.

Reproducerea parțială a Raportului de Încercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR
 Biolog sp. Liliana NEAGU

RESPONSABIL ANALIZĂ
 Ing. ch. Andreea DONISE

ANALISTI

Asistent med. pr. Ruxandra MOISESCU
 Asistent med. pr. Mariana NEGRUTI



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
 NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050483 București, ROMANIA
 Tel: (+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI

LABORATORUL NAȚIONAL DE REFERINȚĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII APEI

Cod: F-LNRSCA-12-01

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 409/02.09.2020

Denumire și adresă beneficiar: SC URBAN SA/ Str. Alcea Crinilor, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomita

Număr înregistrare comandă (contract): 12502/13.08.2020

Data și ora primirii probei / data executării încercărilor: 13.08.2020 - 13:16 /13.08.2020 - 25.08.2020

Date de identificare probă (sursa probei)/cod probă: probă apă potabilă, rețea publică, Sediu ANAF,
 Loc. Slobozia, Jud. Ialomita/ cod 409

Recoltat de: DSP IALOMITA

Tabela 1. Rezultate încercări

Nr. ctr.	ÎNCERCARE EXECUTATĂ	U.M.	VALOARE DETERMINATĂ	VALOARE CMA conform LEGII nr. 459/2002 republicată	METODĂ DE ÎNCERCARE
1.	Trihalometani total (cloroform, bromdiclorometan, dibromoclorometan, bromoform - suma concentrațiilor compușilor specificați)	µg/L	16,32	100	SR EN ISO 10301:2003 Metodă gaz cromatografică - headspace statică

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse încercării.

Reproducerea parțială a Raportului de Încercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR
 Biolog sp. Liliana NEAGU

RESPONSABIL ANALIZĂ
 ing. ch. Andreea DONISE

ANALISTI

Asistent med. pr. Ruxandra MOISESCU
 Asistent med. pr. Mariana NEGRUTI



MINISTERUL SĂNĂȚII
 INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
 NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 București, ROMANIA
 Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ BUCUREȘTI

LABORATORUL NAȚIONAL DE REFERINȚĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII APEI

Cod: F- LNRSCA-12-01

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 410/02.09.2020

Denumire și adresă beneficiar: SC URBAN SA/ Str. Aleea Crinilor, Nr. 1, Loc. Slobozia, Jud. Ialomița

Număr înregistrare comandă (contract): 12502/13.08.2020

Data și ora primirii probei / data executării încercărilor: 13.08.2020 – 13:16 /13.08.2020 - 25.08.2020

Date de identificare probă (sursa probei)/cod probă: probă apă potabilă, Iesire Statie Tratare Slobozia,
 Loc. Slobozia, Jud. Ialomița/ cod 410

Recoltat de: DSP IALOMITA

Tabelul I. Rezultate încercări

Nr. ctr.	ÎNCERCARE EXECUTATĂ	U.M.	VALOARE DETERMINATĂ	VALOARE CMA conform LEGII nr. 458/2002 republicată	METODĂ DE ÎNCERCARE
1.	Trihalometani total (cloroform, bromdiclorometan, dibromoclorometan, bromoform – suma concentrațiilor compușilor specificați)	µg/L	9,32	100	SR EN ISO 10301:2003 Metodă gaz cromatografică – headspace statică

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse încercării.

Reproducerea parțială a Raportului de Încercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR
 Biolog sp. Liliiana NEAGU

RESPONSABIL ANALIZĂ
 Ing. ch. Andreea DONISE

ANALISTI
 Asistent med. pr. Ruxandra MOISESCU
 Asistent med. pr. Mariana NEGRUTI